



**MONITORIZAREA OPERAȚIONALĂ A CALITĂȚII APEI POTABILE
ÎN LUNA OCTOMBRIE 2019 - COMUNA TARNA MARE - SURSA DE SUPRAFATA**

PARAMETRII CHIMICI ȘI PARAMETRII INDICATORI

Cod: FL-22-15, ed.01, rev.0

Locul prelevării	Data prelevării	pH (unit. pH)	Turbiditate (NTU)	Conductivitate (μS/cm)	Oxidabilitate (mgO ₂ /l)	Fier total (mg/l)	Mangan (mg/l)	Cloruri (mg/l)	Amoniu (mg/l)	Duritate totală (grd germ)	Clor rez. liber (mg/l)	Nitrați (mg/l)	Nitriți (mg/l)	Culoare	Gust	Miros
Tarna Mare-Iesire Inst. de apa	29.10.2019	7,79	2,16	160	1,408	0,146	0,133	< 5	< 0,025	4,09	0,1	0,207	0,0044	AC	AC	AC
Tarna Mare-Primarie	29.10.2019	7,58	1,69	206	1,568	0,093	0,078	< 5	< 0,025	4,57	0,025	0,125	0,0040	AC	AC	AC
Valea Seaca-Scoala	29.10.2019	7,36	1,60	197	1,408	0,088	0,075	< 5	< 0,025	4,50	0,025	0,146	0,0029	AC	AC	AC
VALORI ADMISE Lg.458/2002 republicata		6.5-9.5	5	2500	5	0.2	0.05	250	0.5	min 5	≥0.1-≤0.5	50	0.5	n.m.a	n.m.a	n.m.a

AC - acceptabil

n.m.a – nici o modificare anormala

Rezultatele raportate ca: “<” sunt sub limita de determinare a metodei.

Rezultatele încercărilor se referă numai la probele supuse încercării.

Data: 05.11.2019

Întocmit:
Șef laborator: ing. chim. Nistor Sanda



Apaserv Satu Mare SA
Laboratorul de analize fizico-chimice și microbiologice
Uzina de apă
Nr. _____ Data _____

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
ing. Stegorean Dănuțiu

**MONITORIZAREA OPERAȚIONALĂ A CALITĂȚII APEI POTABILE
ÎN LUNA OCTOMBRIE 2019 - COMUNA TARNA MARE - SURSA DE SUPRAFATA**

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Cod: FL-22-16, ed. 01, rev. 0

Locul prelevării	Data	număr de colonii la 37 °C/ml	număr de colonii la 22 °C/ml	Bacterii coliforme (nr./100 ml)	Escherichia coli (nr./100 ml)	Streptococi fecali (nr./100 ml)	Clostridium perfringens (nr./100 ml)
Tarna Mare- Iesire Instalatie de apa	29.10.2019	30	>300	48	0	1	14
Tarna Mare-Primarie	29.10.2019	6	273	18	0	0	0
Valea Seaca-Scoala	29.10.2019	7	>300	31	0	0	1
Limita admisă conform Lg.458/2002 republicată și Lg.311/2004		n.m.a	n.m.a	0	0	0	0

n.m.a – nici o modificare anormala
Rezultatele încercărilor se referă numai la probele supuse încercării.

Data: 05.11.2019

Întocmit:
Șef laborator: ing. chim. Nistor Sanda