

Laboratorul este înregistrat la Ministerul Sănătății cu Certificat de Înregistrare nr. 745 /12.01.2024

MONITORIZAREA OPERAȚIONALĂ A CALITĂȚII APEI POTABILE LA CONSUMATOR ÎN LUNA FEBRUARIE 2025 - INSTALAȚIA DE TRATARE HALMEU ȘI REȚEA CONSUMATOR

PARAMETRII CHIMICI ȘI PARAMETRII INDICATORI

Cod: F.L. 22-15, ed. 02, rev. 01

Locul prelevării	Data prelevării	pH (unit. pH)	Turbiditate (NTU)	Conductivitate (μS/cm)	Oxidabilitate (mgO ₂ /l)	Fier total (mg/l)	Mangan (mg/l)	Cloruri (mg/l)	Amoniu (mg/l)	Duritate totală (grd germ)	Clor rez. liber (mg/l)	Nitrați (mg/l)	Nitriți (mg/l)	Culoare	Gust	Miros
Halmeu- ieș.inst. tratare apa	11.02.2025	7,98	0,3	193,5	< 0,5	0,027	< 0,03	5,03	< 0,025	5,93	0,45	0,192	< 0,0025	AC	AC	AC
Halmeu - cișmea Primărie	11.02.2025	7,98	0,21	191,8	< 0,5	0,01	< 0,03	< 5	< 0,025	5,63	0,45	0,129	< 0,0025	AC	AC	AC
Băbești - cișmea nr.93	11.02.2025	7,99	0,34	191,7	< 0,5	0,013	< 0,03	< 5	< 0,025	5,37	0,4	0,158	< 0,0025	AC	AC	AC
Daboț - cișmea biserică	11.02.2025	7,92	0,23	189,9	< 0,5	0,014	< 0,03	< 5	< 0,025	5,58	0,9	0,164	< 0,0025	AC	AC	AC
Drăgușeni -cism. în fața școlii	11.02.2025	7,94	0,22	190,2	< 0,5	0,012	< 0,03	5,03	< 0,025	5,28	0,9	0,152	< 0,0025	AC	AC	AC
Turulung cișmea nr.204	11.02.2025	7,94	0,28	191,7	< 0,5	0,018	< 0,03	< 5	< 0,025	5,47	0,45	< 0,08	< 0,0025	AC	AC	AC
Mesteacăn-cișm. Mag.Universal	11.02.2025	7,70	1,19	191,1	< 0,5	0,134	0,047	< 5	< 0,025	5,30	0	0,132	< 0,0025	AC	AC	AC
Batarci - Primarie	04.02.2025	7,85	0,31	192,7	< 0,5	0,091	< 0,03	< 5	< 0,025	5,99	0,5	0,124	< 0,0025	AC	AC	AC
VALORI ADMISE conform O.G. Nr.7/2023 si HG 971/2023		6.5-9.5	4	2500	5	0.2	0.05	250	0.5	min 5	0.1 - 0.5	50	0.5	n.m.a	n.m.a	n.m.a

Rezultatele raportate ca: “<” sunt sub limita de cuantificare a metodei.
Rezultatele încercărilor se referă numai la probele supuse încercării.
Data: 10.03.2025

n.m.a. - nici o modificare anormală

AC - acceptabil

Întocmit:

Responsabil laborator: ing.chim.Nistor Sanda

Laboratorul este înregistrat la Ministerul Sănătății cu Certificat de Înregistrare nr. 745 /12.01.2024

MONITORIZAREA OPERAȚIONALĂ A CALITĂȚII APEI POTABILE LA CONSUMATOR ÎN LUNA FEBRUARIE 2025 - INSTALAȚIA DE TRATARE HALMEU ȘI REȚEA CONSUMATOR

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Cod: F.L. 22-16, ed. 02, rev. 01

Locul prelevării	Data prelevării	număr de colonii la 37 °C/ml	număr de colonii la 22 °C/ml	Bacterii coliforme (nr./100 ml)	Escherichia coli (nr./100 ml)	Enterococi intestinali (nr./100 ml)
Halmeu – ieșire inst. tratare apa	11.02.2025	0	1	0	0	0
Halmeu – cișmea Primărie	11.02.2025	1	0	0	0	0
Băbești – cismea nr.93	11.02.2025	0	2	0	0	0
Dabolț – cișmea biserică	11.02.2025	0	1	0	0	0
Drăgușeni – cișm. în fața școlii	11.02.2025	0	2	0	0	0
Turulung – cișmea nr.204	11.02.2025	0	2	0	0	0
Mesteacăn-cișm. Mag.Universal	11.02.2025	2	12	0	0	0
Batarci - Primarie	04.02.2025	0	0	0	0	0
VALORI ADMISE conform O.G. Nr.7/2023 si HG 971/2023		n.m.a	n.m.a	0	0	0

n.m.a. - nici o modificare anormală

Rezultatele încercărilor se referă numai la probele supuse încercării.

Data: 10.03.2025

Întocmit:
 Responsabil laborator: ing.chim.Nistor Sanda