

**MONITORIZAREA OPERAȚIONALĂ A CALITĂȚII APEI POTABILE
ÎN LUNA FEBRUARIE 2025 - COMUNA TARNA MARE- SURSA DE SUPRAFATA**

PARAMETRII CHIMICI ȘI PARAMETRII INDICATORI

Cod: F.L. 22-15, ed. .02, rev. 01

Locul prelevării	Data prelevării	pH (unit. pH)	Turbiditate (NTU)	Conductivitate (μS/cm)	Oxidabilitate (mgO ₂ /l)	Fier total (mg/l)	Mangan (mg/l)	Cloruri (mg/l)	Amoniu (mg/l)	Duritate totală (grd germ)	Clor rez. liber (mg/l)	Nitrați (mg/l)	Nitriți (mg/l)	Culoare	Gust	Miros
Tarna Mare-Iesire Inst. tratare apa	04.02.2025	7,90	0,20	388	< 0,5	0,122	< 0,03	5,26	< 0,025	11,56	2,43	0,519	<0,002 ₅	AC	AC	AC
VALORI ADMISE conform O.G. Nr.7/2023 si HG 971/2023		6.5-9.5	1	2500	5	0.2	0.05	250	0.5	min 5	≥0.1-≤0.5	50	0.5	n.m.a	n.m.a	n.m.a
Tarna Mare-Primarie	04.02.2025	7,70	2,13	237	< 0,5	0,115	< 0,03	< 5	< 0,025	6,88	0,5	1,411	0,0039	AC	AC	AC
Valea Seaca-Scoala	04.02.2025	7,71	2,22	202	< 0,5	0,131	< 0,03	< 5	< 0,025	6,95	0,1	1,332	0,0037	AC	AC	AC
Bocicau - scoala	04.02.2025	7,61	2,2	213	0,628	0,156	< 0,03	< 5	< 0,025	7,32	0,025	1,594	0,005	AC	AC	AC
VALORI ADMISE conform O.G. Nr.7/2023 si HG 971/2023		6.5-9.5	4	2500	5	0.2	0.05	250	0.5	min 5	≥0.1-≤0.5	50	0.5	n.m.a	n.m.a	n.m.a

AC - acceptabil

n.m.a – nici o modificare anormala

Rezultatele raportate ca: “<” sunt sub limita de determinare a metodei.

Rezultatele încercărilor se referă numai la probele supuse încercării.

Data: 04.03.2025

Întocmit:

Responsabil laborator: ing. chim. Nistor Sanda

**MONITORIZAREA OPERAȚIONALĂ A CALITĂȚII APEI POTABILE
ÎN LUNA FEBRUARIE 2025 - COMUNA TARNA MARE- SURSA DE SUPRAFATA**

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Cod: F.L. 22-16, ed. 02, rev. 01

Locul prelevării	Data prelevării	număr de colonii la 37 °C/ml	număr de colonii la 22 °C/ml	Bacterii coliforme (nr./100 ml)	Escherichia coli (nr./100 ml)	Enterococi intestinali (nr./100 ml)	Clostridium perfringens (nr./100 ml)
Tarna Mare- Iesire Instalatie de tratate apa	04.02.2025	0	0	0	0	0	0
Tarna Mare-Primarie	04.02.2025	2	6	0	0	0	0
Valea Seaca-Scoala	04.02.2025	0	4	0	0	0	0
Bocicau - scoala	04.02.2025	4	9	0	0	0	0
VALORI ADMISE conform O.G. Nr.7/2023 si HG 971/2023		n.m.a	n.m.a	0	0	0	0

n.m.a – nici o modificare anormala

Data: 04.03.2025

Întocmit:

Responsabil laborator: ing. chim. Nistor Sanda